

COMUNE DI REA

PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N° 1/2011

- IL SINDACO -

Vista la nota prot. n° S.O./2112 del 27.02.2011 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia comunicava l'avvenuto incendio di un porticato in strada argine per Bressana Bottarone in data 27.02.2011 e la comunicazione verbale di interdizione momentanea dell'accesso ai proprietari dei luoghi;

Vista la relazione di sopralluogo effettuata dal Tecnico Comunale incaricato in data 3.03.2011 in Via San Lorenzo 14 da cui risulta:

- il tetto del portico risulta completamente bruciato, rimangono solo le travi completamente consumate dal fuoco, il canale e la scossalina di gronda ed alcune tegole pericolanti.
- la muratura del portico è stata gravemente lesionata dalle fiamme e non garantisce più un'efficiente funzione statica.

Preso atto che per la messa in sicurezza del suddetto immobile, sulla base di quanto esposto nella suddetta relazione, si rende necessario *“l'abbassamento a terra delle travi arse dal fuoco, la demolizione fino all'altezza di circa mt. 2,00 dei due muri perimetrali e la sistemazione della copertura del fabbricato ad uso magazzino adiacente al portico incendiato.”*

Ritenuta la necessità, onde evitare danni a persone e cose, di disporre l'esecuzione delle suddette operazioni;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

ORDINA -

1. di disporre la sospensione dell'agibilità del porticato di mq. 56 sito in Via San Lorenzo 14, fino alla messa in sicurezza del medesimo;
2. di prescrivere, ai proprietari dell'immobile o aventi titolo, le seguenti operazioni relative alla messa in sicurezza *“l'abbassamento a terra delle travi arse dal fuoco, la demolizione fino all'altezza di circa mt. 2,00 dei due muri perimetrali e la sistemazione della copertura del fabbricato ad uso magazzino adiacente al portico incendiato.”*
3. di notificare il presente atto ai proprietari dell'immobile sopra descritto.

Rea, 5/03/2011

IL SINDACO
(F.to Claudio Segni)